

Olsztyn, 27 maja 2013 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Olsztyńska 2
11 – 036 Gietrzwałd

HK.4011.4.6.2013

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie działając na podstawie 27 ust. 1 ustawy z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.) oraz art.12 ust. 1 ustawy z 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), § 14 ust.1 pkt 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie w dniu 27 maja 2013 r.

wyraża zgodę

na korzystanie warunkowo z wody nie uzdatnionej z wodociągu publicznego w Sząbruku, podawanej bezpośrednio ze studni w terminie od dnia 28 maja 2013 r. do dnia 3 czerwca 2013 r. pod następującymi warunkami:

- pkt1. zachować wzmożony reżim sanitarny prowadzonych prac tak, aby jakość wody pod względem mikrobiologicznym odpowiadała wymogom norm sanitarnych ww. rozporządzenia,
- pkt2. jakość wody pod względem fizykochemicznym nie powinna przekraczać poziomu zawartości związków żelaza do 1000 µg/l, związków manganu do 200 µg/l,
- pkt3. prowadzić nadzór nad jakością wody, wyniki badań wykonać po zakończeniu działań naprawczych i przesać do PSSE w Olsztynie,
- pkt4. poinformować odbiorców wody, że woda przeznaczona do spożycia podawana jest bezpośrednio ze studni, bez uzdatniania i przed użyciem powinna być przegotowana.

Uzasadnienie

Strona dnia 27 maja 2013 r. zwróciła się z wnioskiem o wyrażenie zgody na korzystanie z wody bezpośrednio ze studni (tzn. nie uzdatnionej) na czas awaryjnego remontu polegającego na wycięciu uszkodzonych złączek i wklejeniu nowych na rurociągu w stacji uzdatniania wody w wodociągu publicznym w Sząbruku. Do wniosku dołączono wyniki badania wody surowej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie po przeanalizowaniu ww. wniosku i wyników badań wody przychyliła się do prośby strony pod warunkami wyszczególnionymi w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy odwołanie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 16.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie
3. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W OLSZTYNIE

lek. wet. Teresa Parys
specjalista higieny